

**PROTOKOL č. L046**  
**O KONTROLE NEBO REVIZI ELEKTRICKÉHO RUČNÍHO NÁŘADÍ DLE**  
**ČSN 33 1600 ed 2**

Organizace:	J-RIVAL, S.R.O. Štefánikova 42 695 01 Hodonín IČO: 25507567 DIČ: CZ 25507567	Revizní technik:	Pavel Štulc U Jazera 708 Vnorovy 696 61 ev.č. 11667/7/18/R-EZ-E2A
		měřicí přístroj:	EUROTEST 61557
		výrobní číslo:	13111481

Skupina A - spotřebiče poskytované formou pronájmu dalšímu provozovateli nebo přímému uživateli  
dle ČSN 33 1600 ed. 2

Přístroj - zařízení:		Topidlo elektrické 220V		Výrobní číslo:		03C38006354	
Typové označení:	B3,3EPB		Dantherm	Inventární číslo:	047		
Jmenovité napětí:	340V	Třída ochrany:	II	Revizní lhůta:	každých 6 měsíců		
Jmenovitý výkon:	3,3KW			Kontrolní lhůta:	před každým půjčením		

Datum kontroly nebo revize	Izolační odpor $R_{iso}$ MΩ	Unikající proud $I_b$ mA	Zkouška chodu	Závady - způsob opravy	Termín následné revize	CELKOVÉ HODNOCENÍ	REVIZI PROVEDL PODPIS	KONTROLU PROVEDL PODPIS
15.1.21	>20	0,006	bez závad	není	6 měsíců	spotřebič je z hlediska bezpečnosti schopný provozu		