

**PROTOKOL č. L045
O KONTROLE NEBO REVIZI ELEKTRICKÉHO RUČNÍHO NÁŘADÍ DLE
ČSN 33 1600 ed 2**

Organizace: J-RIVAL, S.R.O. Štefánikova 42 695 01 Hodonín IČO: 25507567 DIČ: CZ 25507567	Revizní technik: Pavel Štulc U Jazera 708 Vnorovy 696 61 ev.č. 11667/7/18/R-EZ-E2A	měřicí přístroj: EUROTEST 61557 výrobní číslo: 13111481
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------

Skupina A - spotřebiče poskytované formou pronájmu dalšímu provozovateli nebo přímému uživateli
dle ČSN 33 1600 ed. 2

Přístroj - zařízení: Topidlo elektrické 380V			
Typové označení: 08C37028820	REM	Výrobní číslo:	92301220
Jmenovité napětí: 400V	Třída ochrany: II	Inventární číslo:	046
Jmenovitý výkon: 5KW		Revizní lhůta:	každých 6 měsíců
		Kontrolní lhůta:	před každým půjčením

Datum kontroly nebo revize	Izolační odpor R_{iso} MΩ	Unikající proud I_0 mA	Zkouška chodu	Závady - způsob opravy	Termín následné revize	CELKOVÉ HODNOCENÍ	REVIZI PROVEDL PODPIS	KONTROLU PROVEDL PODPIS
15.1.21	>20	0,006	bez závad	není	6 měsíců	spotřebič je z hlediska bezpečnosti schopný provozu		