

**PROTOKOL č. L049
O KONTROLE NEBO REVIZI ELEKTRICKÉHO RUČNÍHO NÁŘADÍ DLE
ČSN 33 1600 ed 2**

Organizace:	J-RIVAL, S.R.O. Štefánikova 42 695 01 Hodonín IČO: 25507567 DIČ: CZ 25507567	Revizní technik:	Pavel Štulc U Jazera 708 Vnorovy 696 61 ev.č. 11667/7/18/R-EZ-E2A
		měřicí přístroj:	EUROTEST 61557
		výrobní číslo:	13111481

Skupina A - spotřebiče poskytované formou pronájmu dalšímu provozovateli nebo přímému uživateli
dle ČSN 33 1600 ed. 2

Přístroj - zařízení:	Topidlo plynové			
Typové označení:	BLP33 kW	MASTER	Výrobní číslo:	2001-PC431055487
Jmenovité napětí:	240V	Třída ochrany: II	Inventární číslo:	050
Jmenovitý výkon:	60W		Revizní lhůta:	každých 6 měsíců
			Kontrolní lhůta:	před každým půjčením

Datum kontroly nebo revize	Izolační odpor R_{ISO} MΩ	Unikající proud I_D mA	Zkouška chodu	Závady - způsob opravy	Termín následné revize	CELKOVÉ HODNOCENÍ	REVIZI PROVEDL PODPIS	KONTROLU PROVEDL PODPIS
15.1.21	>20	0,005	bez závad	není	6 měsíců	spotřebič je z hlediska bezpečnosti schopný provozu		