


PROTOKOL č. S003
O KONTROLE NEBO REVIZI ELEKTRICKÉHO RUČNÍHO NÁŘADÍ DLE
ČSN 33 1600 ed 2 a ČSN EN 60974 ed.3

| | | | |
|-------------|--|------------------|--|
| Organizace: | J-RIVAL, S.R.O. Štefánikova 42 695 01 Hodonín IČO: 25507567 DIČ: CZ 25507567 | Revizní technik: | Pavel Štulc U Jazera 708 Vnorovy 696 61 ev.č. 11667/7/18/R-EZ-E2A |
| | | měřicí přístroj: | EUROTEST 61557 |
| | | výrobní číslo: | 13111481 |

Skupina A - spotřebiče poskytované formou pronájmu dalšímu provozovateli nebo přímému uživateli
dle ČSN 33 1600 ed. 2

| | | | |
|---|------------------|------------------|---------------------------------------|
| Přístroj - zařízení: | svářecí inventar | | |
| Typové označení: | Pegas 160E | ALFA in | Výrobní číslo: 161718 |
| Jmenovité napětí: | 230V | Třída ochrany: I | Inventární číslo: 093 |
| Jmenovitý proud: | 5A | Max proud : 160A | Revizní lhůta: každých 6 měsíců |
| Připojení: | vidlice 230V | | Kontrolní lhůta: před každým půjčením |
| Izolační odpor – napájecí/svařovací obvod | >5 MΩ | Výstupní napětí: | 62 V DC |
| Izolační odpor – svařovací/ochranný obvod | >2,5 MΩ | krytí: | IP 23S |
| Izolační odpor – napájecí/ochranný obvod | >2,5 MΩ | | |

| Datum kontroly nebo revize | vizuální kontrola | Unikající proud I _D mA | Funkční zkouška | Závady - způsob opravy | Termín následné revize | CELKOVÉ HODNOCENÍ | REVIZI PROVEDL PODPIS | KONTROLU PROVEDL PODPIS |
|----------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|--|---|-------------------------|
| 15.1.21 | OK | 0,03 | bez závad | není | 6 měsíců | svářečka je z hlediska bezpečnosti schopná provozu |  | |