


PROTOKOL č. S001
O KONTROLE NEBO REVIZI ELEKTRICKÉHO RUČNÍHO NÁŘADÍ DLE
ČSN 33 1600 ed 2 a ČSN EN 60974 ed.3

Organizace:	J-RIVAL, S.R.O. Štefánikova 42 695 01 Hodonín IČO: 25507567 DIČ: CZ 25507567	Revizní technik:	Pavel Štulc U Jazera 708 Vnorovy 696 61 ev.č. 11667/7/18/R-EZ-E2A
		měřicí přístroj:	EUROTEST 61557
		výrobní číslo:	13111481

Skupina A - spotřebiče poskytované formou pronájmu dalšímu provozovateli nebo přímému uživateli
dle ČSN 33 1600 ed. 2

Přístroj - zařízení:	svářecí inventar		
Typové označení:	Kitin 150TIG LA	Kuhtreiber	Výrobní číslo: 502811 3844
Jmenovité napětí:	230V	Třída ochrany: I	Inventární číslo: 091
Jmenovitý proud:	10A	Max proud : 150A	Revizní lhůta: každých 6 měsíců
Připojení:	vidlice 230V		Kontrolní lhůta: před každým půjčením
Izolační odpor – napájecí/svařovací obvod		>5 MΩ	Výstupní napětí: 88 V DC
Izolační odpor – svařovací/ochranný obvod		>2,5 MΩ	krytí: IP 23S
Izolační odpor – napájecí/ochranný obvod		>2,5 MΩ	

Datum kontroly nebo revize	vizuální kontrola	Unikající proud I ₀ mA	Funkční zkouška	Závady - způsob opravy	Termín následné revize	CELKOVÉ HODNOCENÍ	REVIZI PROVEDL PODPIS	KONTROLU PROVEDL PODPIS
15.1.21	OK	0,02	bez závad	není	6 měsíců	svářečka je z hlediska bezpečnosti schopná provozu	 PAVEL ŠTULC 11667/7/18/R-EZ-E2A	