

**PROTOKOL č. L034
O KONTROLE NEBO REVIZI ELEKTRICKÉHO RUČNÍHO NÁŘADÍ DLE
ČSN 33 1600 ed 2**

Organizace: J-RIVAL, S.R.O. Štefánikova 42 695 01 Hodonín IČO: 25507567 DIČ: CZ 25507567	Revizní technik: Pavel Štulc U Jazera 708 Vnorovy 696 61 ev.č. 11667/7/18/R-EZ-E2A	měřicí přístroj: EUROTEST 61557 výrobní číslo: 13111481
--	---	--

Skupina A - spotřebiče poskytované formou pronájmu dalšímu provozovateli nebo přímému uživateli
dle ČSN 33 1600 ed. 2

Přístroj - zařízení: Hoblík tesařský		Výrobní číslo: 2010-102471E	
Typové označení: 1806B--- 2	MAKITA	Inventární číslo: 035	
Jmenovité napětí: 240V	Třída ochrany: II	Revizní lhůta: každých 6 měsíců	
Jmenovitý výkon: 1200W		Kontrolní lhůta: před každým půjčením	

Datum kontroly nebo revize	Izolační odpor R_{ISO} MΩ	Unikající proud I_D mA	Zkouška chodu	Závady - způsob opravy	Termín následné revize	CELKOVÉ HODNOCENÍ	REVIZI PROVEDL PODPIS	KONTROLU PROVEDL PODPIS
15.1.21	>20	0,007	bez závad	není	6 měsíců	spotřebič je z hlediska bezpečnosti schopný provozu		