

PROTOKOL č. E003
O KONTROLE NEBO REVIZI ELEKTRICKÉHO RUČNÍHO NÁŘADÍ DLE
ČSN 33 1600 ed 2 a ČSN ISO 8528-1 až 8

Organizace: J-RIVAL, S.R.O. Štefánikova 42 695 01 Hodonín IČO: 25507567 DIČ: CZ 25507567	Revizní technik: Pavel Štulc U Jazera 708 Vnorovy 696 61 ev.č. 11667/7/18/R-EZ-E2A	měřicí přístroj: EUROTTEST 61557 výrobní číslo: 13111481
--	---	---

Skupina A - spotřebiče poskytované formou pronájmu dalšímu provozovateli nebo přímému uživateli
 dle ČSN 33 1600 ed. 2

Přístroj - zařízení:	elektrocentrála		
Typové označení:	EG 2850A	Makita	Výrobní číslo: 170800 2698
Jmenovité napětí:	230V /12 V	Třída ochrany: II	Inventární číslo: 180
Výkon:	2,6 kW	Frekvence: 50 Hz	Revizní lhůta: každých 6 měsíců
Účinnost (cos):	1 Jmenovitý proud: 11,3 A		Kontrolní lhůta: před každým půjčením

Datum kontroly nebo revize	Izolační odpor R_{ISO} MΩ	ochranné pospoj. Ω	Zkouška chodu	Závady - způsob opravy	Termín následné revize	CELKOVÉ HODNOCENÍ	REVIZI PROVEDL PODPIS	KONTROLU PROVEDL PODPIS
15.1.21	>20	0,1	bez závad	není	6 měsíců	spotřebič je z hlediska bezpečnosti schopný provozu		