


PROTOKOL č. E006
O KONTROLE NEBO REVIZI ELEKTRICKÉHO RUČNÍHO NÁŘADÍ DLE
ČSN 33 1600 ed 2 a ČSN ISO 8528-1 až 8

| | | | |
|-------------|--|------------------|--|
| Organizace: | J-RIVAL, S.R.O. Štefánikova 42 695 01 Hodonín IČO: 25507567 DIČ: CZ 25507567 | Revizní technik: | Pavel Štulc U Jazera 708 Vnorovy 696 61 ev.č. 11667/7/18/R-EZ-E2A |
| | | měřicí přístroj: | EUROTEST 61557 |
| | | výrobní číslo: | 13111481 |

Skupina A - spotřebiče poskytované formou pronájmu dalšímu provozovateli nebo přímému uživateli
dle ČSN 33 1600 ed. 2

| | | | |
|----------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| Přístroj - zařízení: | elektrocentrála Medved | | |
| Typové označení: | ARCTOS5030H | ALFA IN | Výrobní číslo: 2013-19 401058 |
| Jmenovité napětí: | 230V /12 V | Třída ochrany: II | Inventární číslo: 183 |
| Výkon: | 4,5kVA | Frekvence: 50 Hz | Revizní lhůta: každých 6 měsíců |
| Účinnost (cos): | 1 | Jmenovitý proud: 19,5 A | Kontrolní lhůta: před každým půjčením |

| Datum kontroly nebo revize | Izolační odpor R_{ISO} MΩ | ochranné pospoj. Ω | Zkouška chodu | Závady - způsob opravy | Termín následné revize | CELKOVÉ HODNOCENÍ | REVIZI PROVEDL PODPIS | KONTROLU PROVEDL PODPIS |
|----------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------|------------------------|------------------------|---|---|-------------------------|
| 15.1.21 | >20 | 0,1 | bez závad | není | 6 měsíců | spotřebič je z hlediska bezpečnosti schopný provozu |  | |

