

PROTOKOL č. E007
O KONTROLE NEBO REVIZI ELEKTRICKÉHO RUČNÍHO NÁŘADÍ DLE
ČSN 33 1600 ed 2 a ČSN ISO 8528-1 až 8

Organizace:	J-RIVAL, S.R.O. Štefánikova 42 695 01 Hodonín IČO: 25507567 DIČ: CZ 25507567	Revizní technik:	Pavel Štulc U Jazera 708 Vnorovy 696 61 ev.č. 11667/7/18/R-EZ-E2A
		měřicí přístroj:	EUROTEST 61557
		výrobní číslo:	13111481

Skupina A - spotřebiče poskytované formou pronájmu dalšímu provozovateli nebo přímému uživateli
dle ČSN 33 1600 ed. 2

Přístroj - zařízení:	elektrocentrála Medved		
Typové označení:	grizzli 7032H	ALFA IN	Výrobní číslo: 2014-19 401198
Jmenovité napětí:	400V /230 V	Třída ochrany: II	Inventární číslo: 184
Výkon:	7kVA	Frekvence: 50 Hz	Revizní lhůta: každých 6 měsíců
Účinnost (cos):	0,8	Jmenovitý proud: 10,1 A/17,6A	Kontrolní lhůta: před každým půjčením

Datum kontroly nebo revize	Izolační odpor R_{ISO} M Ω	ochranné pospoj. Ω	Zkouška chodu	Závady - způsob opravy	Termín následné revize	CELKOVÉ HODNOCENÍ	REVIZI PROVEDL PODPIS	KONTROLU PROVEDL PODPIS
15.1.21	>20	0,1	bez závad	není	6 měsíců	spotřebič je z hlediska bezpečnosti schopný provozu		