

**PROTOKOL č. L017**  
**O KONTROLE NEBO REVIZI ELEKTRICKÉHO RUČNÍHO NÁŘADÍ DLE**  
**ČSN 33 1600 ed 2**

<b>Organizace:</b> J-RIVAL, S.R.O. Štefánikova 42 695 01 Hodonín IČO: 25507567 DIČ: CZ 25507567	<b>Revizní technik:</b>  Pavel Štulc U Jazera 708 Vnorovy 696 61 ev.č. 11667/7/18/R-EZ-E2A	měřicí přístroj: EUROTEST 61557 výrobní číslo: 13111481
--	---	--

Skupina A - spotřebiče poskytované formou pronájmu dalšímu provozovateli nebo přímému uživateli  
 dle ČSN 33 1600 ed. 2

Přístroj - zařízení:	Kladivo vrtací sekací 9Kg		
Typové označení:	KHE76	METABO	Výrobní číslo: 3066917788
Jmenovité napětí:	240V	Třída ochrany: II	Inventární číslo: 017
Jmenovitý výkon:	1500W		Revizní lhůta: každých 6 měsíců
			Kontrolní lhůta: před každým půjčením

Datum kontroly nebo revize	Izolační odpor $R_{ISO}$ MΩ	Unikající proud $I_D$ mA	Zkouška chodu	Závady - způsob opravy	Termín následné revize	CELKOVÉ HODNOCENÍ	REVIZI PROVEDL PODPIS	KONTROLU PROVEDL PODPIS
15.1.21	>20	0,005	bez závad	není	6 měsíců	spotřebič je z hlediska bezpečnosti schopný provozu		